調達要求番号：

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
移動式消火設備		ＧＥ－Ｚ４２１０２０Ｆ	
		作　　成	平成１５年　５月　９日
		変　　更	平成２４年　５月１６日
		作成部隊等名	補給統制本部　施設部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の移動式消火設備について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

ＧＥ－Ｚ４２１０１８　粉末消火器

b)　**法令等**

消防法（昭和２３年法律第１８６号）

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

なお，この仕様書に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

3　製品に関する要求

3.1　一般的要求事項

消火器は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，納入時において，製造から半年以内の製品とする。

3.2　検定

この移動式消火設備は，“消防法”に規定されている個別検定に合格したもので，認定合格品とする。

3.3　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.4　製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＥ－Ｚ４２１０１８の 2.7 による。

4　品質保証

検査は，契約担当官等が定める検査実施要領による。

5　その他の指示

5.1　納入書類

5.1.1　添付書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，移動式消火設備１台ごとに**表 1** の書類を添付するものとする。

表 1－添付書類

添付書類	数量	規定
取扱説明書	1	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条 7 による。

5.1.2　提出書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製品納入時，陸上自衛隊関東補給処古河支処に**表 2** の書類を提出するものとする。

表 2－提出書類

番号	提出書類	数量	規定
1	取扱説明書	a)	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条 7 による。
2	整備資料	a)	整備維持要領及び再充填要領を記載したものとする。
3	部品表	a)	各部品の価格及び各地販売店名を記載したものとする。
注記　取扱説明書，整備資料及び部品表は，合冊することができる。 **注** a)　数量は，調達要領指定書によって指定する。			

5.2　仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義については，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 8.3 による。

調　達　品　目　表

調達要求番号	1-24-1015-002A-HE-0013	仕様書番号	GE－Z４２１０２０F
調達要求年月日	平成２４年　５月２５日	作成年月日	平成２４年　５月１６日
物品番号等	4210-283-2956-5	作成部隊等名	補給統制本部　施設部

1　調達品目

品名	カタログ製品名		注記
移動式第３種 粉末消火設備 ＡＢＣ　３３kg	（株）初田製作所	ＨＤＡ－７５ＲＤ	－
	（株）モリタ防災テック	Ｍ－３３	
	（株）丸山製作所	ＡＳＴ－７５ＥＨ	
	宮田工業（株）	ＳＨＡ－３０Ｅ－Ⅲ	
	ヤマトプロテック（株）	ＹＤＡ－７５ＣＡＪⅡ	
	日本ドライケミカル（株）	ＰＡＮ－１００ＥＭ	
	日本ドライケミカル（株）	ＰＡＮ－１００Ｍ	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		

2　性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　適応火災　　Ａ（普通），Ｂ（油），Ｃ（電気）火災用

b)　薬剤質量　　３３ kg

c)　放射距離　　８ ｍ～１０ ｍ

d)　ホース長さ　２０ ｍ

e)　認定合格品とする。